

機器番号		設置場所		機種		2026年	2027年	2028年	備考
棟名	番号	部屋名等	階数	開閉方法	型式				
病棟	1	栄養管理入口外部側	BF	引分	VS-60				
	2	栄養管理入口内部側	BF	引分	VS-60				
	3	地下1F厨房入口	BF	引分	DSN-75				
	4	栄養管理室	BF	二重片引	DSN-150	駆動装置交換			
	5	地下ロッカー室	BF	引分	DS-150		センサー交換		
	6	通路	BF	引分	DS-150				
	7	資材搬入口外部側	BF	引分	VS-85				
	8	資材搬入口内部側	BF	引分	VS-85				
	9	職員玄関外部側	1F	引分	VS-85				
	10	職員玄関内部側	1F	引分	DS-75				
	11	リハビリ水治療	1F	片引	DS-75		タッチスイッチ交換		
	12	リハビリ女子トイレ	1F	片引	DS-75				
	13	リハビリ男子トイレ	1F	片引	DS-75				
	14	外来治療センター正面	1F	引分	VS-85				
	15	外来治療室 右	1F	片引	DSN-75				
	16	外来治療室 左	1F	片引	DSN-75				
	17	内視鏡通路	1F	折戸	MFN-75				
	18	内視鏡リカバリー室	1F	片引	VS-85				
	19	内視鏡洗浄室	1F	片引	VS-85				
	20	集中治療室奥	3F	二重片引	DSN-60 D2				
	21	集中治療室手前	3F	二重片引	DSN-60 D2				
	22	4階東病棟北側手前	4F	折戸	MF-75				
	23	4階東病棟北側中	4F	折戸	MF-N75		センサー交換		
	24	4階東病棟北側奥	4F	折戸	MF-75				
	25	NICU右側入口手前	4F	折戸	DF-41	センサー交換			
	26	NICU右側入口奥	4F	折戸	DF-41				
	27	NICU内部入口	4F	片引	DSN-75				
	28	NICU廊下入口	4F	片引	DSN-150				
	29	NICU廊下手前	4F	折戸	MF-75				
	30	NICU廊下奥	4F	折戸	MF-N74				
	31	GCU入口手前	4F	片引	DSN-150				
	32	GCU入口奥	4F	片引	DS-60				
	33	NICU-GCU間	4F	両開	100KLCM				
	34	小児用HCU(3床)	4F	片引	P60KNB				
	35	小児用HCU(1床)	4F	片引	P60KNB				
	36	西病棟身障者トイレ	5F	片引	VS-60				
	37	8階無菌病棟正面	8F	折戸	DH-41				
	38	8階無菌病棟正面	8F	折戸	DH-41				
	39	9階SCU入口	9F	片引	DSN-75				
	40	特別治療室	9F	片引	DS-21			駆動装置交換	
	41	前室手前	9F	折戸	HBDD-2				
	42	前室奥	9F	折戸	HBDD-2				
	43	感染病棟入口	9F	折戸	DF-41				
	44	感染病棟921号外	9F	片引	DS-40				
	45	感染病棟921号内	9F	片引	DS-40				
	46	NICU陰圧室(4階)	4F	折戸	V-MF-85				
	47	厨房入口(履物替)	B1F	片引	V-60SL				
	病棟	点検周期 3M	26	台					
	病棟	点検周期 6M	21	台					
	病棟	合計	47	台					

機器番号		設置場所		機種		2026年	2027年	2028年	備考
棟名	番号	部屋名等	階数	開閉方法	型式				
中央診療棟	1	アフターローディング室	BF	片引	DS-51				
	2	第1ライナック室	BF	片引	DS-500				
	3	第2ライナック室	BF	片引	ES-51				
	4	RI室入口	BF	折戸	MF-75				
	5	PETCT室	BF	片引き	DSN-150F30				
	6	放射線科	1F	4枚折戸	FD-4N	センサー交換			
	7	メンタルヘルス入口	2F	引分	100KLCM				
	8	共同処置室入口(旧治験)	2F	引分	DSN-75			駆動装置交換	
	9	病理部入口	2F	引分	VS-85				
	10	手術部入口 外	3F	引分	DSN-75				
	11	手術部入口 中	3F	引分	VS-85				
	12	清潔エリア入口	3F	引分	VS-85				
	13	中央材料室	3F	引分	VS-85				
	14	リカバリー室	3F	片引	DSN-75				
	15	血管造影室	3F	片引	VS-150				
	16	心臓カテーテル室	3F	片引	VS-150				
	17	手術室入口 東側	3F	4枚折戸	HBDD-DC				
	18	手術室2耳鼻科	3F	2重片引	100KLCM				
	19	手術室3整形南側	3F	2重片引	100KLCM				
	20	手術室3整形内部	3F	片引	100KLCM				
	21	手術室4透視	3F	2重片引	200KLCM				
	22	手術室5脳外科	3F	片引	200KLCM				
	23	手術室6無菌室	3F	片引(気密)	drm				
	24	手術室7A外科西側	3F	2重片引	100KLCM				
	25	手術室8婦人科	3F	片引	100KLCM				
	26	手術室9湿式	3F	片引	100KLCM				
	27	手術室入口北側	3F	引分	DS-75				
	28	手術部器材室	3F	片引	DS-75				
	29	外来手術室内側	3F	片引	DSN-150				
	30	外来手術室前室	3F	片引	DSN-150				
	31	心カテ・アンギオ入口外	3F	片引	DSN-150				
	32	心カテ・アンギオ入口内	3F	片引	DSN-150				
	33	手術準備室	3F	片引	DSN-75				
	34	手術室増改築分	3F	二重片引	VS-150				
	35	手術室増改築分	3F	二重片引	VS-150				
	35	手術室増改築分	3F	片引き	VS-151				
	中診棟 点検周期 3M		31	台					
	中診棟 点検周期 6M		5	台					
	中診棟 合計		36	台					

機器番号		設置場所		機種		2026年	2027年	2028年	備考
棟名	番号	部屋名等	回数	開閉方法	型式				
玄関棟	1	外来入口外部側	1F	引分	VS-85				
	2	外来入口中間山手側	1F	引分	DSN-75		駆動装置交換		
		外来入口中間海手側	1F	引分	DSN-75				停止
	3	外来入口内部山手側	1F	引分	DS-21	駆動装置交換			
		外来入口内部海手側	1F	引分	DSN-75				停止
	4	入退院入口外部側	1F	引分	DSN-75	駆動装置交換			
	5	入退院入口中間山手側	1F	引分	DSN-75		駆動装置交換		
	6	入退院入口中間海手側	1F	引分	DSN-75				
	7	入退院入口内部山手側	1F	引分	DSN-75				
	8	入退院入口内部海手側	1F	引分	DSN-75	駆動装置交換			
	9	特別外来	1F	引分	引分				
	外来棟 点検周期 3M		8	台					
	外来棟 点検周期 6M		1	台					
	外来棟 合計		9	台					

機器番号		設置場所		機種		2026年	2027年	2028年	備考
棟名	番号	部屋名等	階数	開閉方法	型式				
外来棟	1	外来食堂	2F	引分	VS-85				
	2	外来身障者トイレ	1F	片引	DSN-60				
	3	外来身障者トイレ	2F	片引	DSN-60				
	4	電算室	3F	片引	VS-60				
	5	MFICU入口	4F	引分	VS-85				
	6	MFICU通路北側	4F	引分	MF-150	センサー交換			
	7	MFICU通路南側	4F	折戸	MF-150				
	8	MFICU通路西側	4F	折戸	MF-150				
	9	MFICU器材室	4F	片引	DS-75				
	10	MFICU器材室内部側	4F	片引	DS-75				
	11	MFICU特別分娩室前室	4F	片引	DS-75				
	12	MFICU特別分娩室	4F	片引	DS-150				
	13	MFICU特別診察室側	4F	折戸	DF-41				
	14	MFICU病室側	4F	折戸	DF-41				
	15	MFICU診察室	4F	片引	DSN-75				
	16	MFICU特別分娩室	4F	片引	DSN-75				
	外来棟 点検周期 3M		13	台					
	外来棟 点検周期 6M		3	台					
	外来棟 合計		16	台					

機器番号		設置場所		機種		2026年	2027年	2028年	備考
棟名	番号	部屋名等	階数	開閉方法	型式				
救急救命棟	1	正面入口(外側左)	1F	片引	100KLCM				
	2	正面入口(外側右)	1F	片引	100KLCM				
	3	正面入口(内側)	1F	片引	160KLCM				
	4	感染診察室	1F	片引	P60KNB				
	5	観察ベッド1	1F	片引	P60KNB				
	6	観察ベッド2	1F	片引	P60KNB				
	7	初療室1東	1F	片引	P60KNB				
	8	初療室2東	1F	片引	P60KNB				
	9	感染待合	1F	片引	P60KNB				
	10	初療室1西	1F	引分	100KLCM				
	11	初療室2西	1F	引分	100KLCM				
	12	初療室連絡	1F	片引	P60KNB				
	13	車寄せ1	1F	引分	100KLCM				
	14	車寄せ2	1F	片引	100KLCM				
	15	CT室入口	1F	片引	250KLCM				
	16	X線撮影室入口	1F	片引	250KLCM				
	17	救命棟渡り廊下	1F	二重片引	DSN-75				
	18	救命棟通路	1F	二重片引	VS-85				
	19	HCU入口	3F	片引	P60KNB				
外来棟 点検周期 3M			2 台	片開き 2 台					
外来棟 点検周期 6M			17 台	片開き 13 台					
外来棟 合計			19 台						

機器番号		設置場所		機種		2026年	2027年	2028年	備考
棟名	番号	部屋名等	階数	開閉方法	型式				
MRI棟	1	救命棟側入口外	1F	片引	DS-40				
	2	救命棟側入口内	1F	片引	DS-40				
	3	前室3—操作室	1F	片引	DS-40				
	4	前室3—前室2	1F	片引	DS-40				
	5	待合—前室2	1F	片引	DS-40				
	6	前室2—操作室	1F	片引	DS-40				
	7	待合—前室1	1F	片引	DS-40				
	8	前室1—操作室	1F	片引	DS-40				
	9	待合—多目的	1F	片引	DS-40				
	10	放射線科側入口	1F	片引	DS-40				
外来棟 点検周期 3M			0 台						
外来棟 点検周期 6M			10 台						
外来棟 合計			10 台						

合計	点検周期 3M	80 台	
	点検周期 6M	57 台	
	合計	137 台	