

## 青森県立中央病院

異常、故障信号

別表4

No	項目	監視内容及び条件	備考
1	閉じ込め故障	① 通常運転中に途中階で停止し、この状況が一定時間継続した場合 ② 行先階到着後ドアが開かない、又は半開きの状態が一定時間継続した場合	
2	起動不能故障	① 一定時間経過してもドアが閉じきらない場合。 ② 制御盤等が故障により、エレベーターが起動しない場合。	
3	安全装置作動	① 各種安全スイッチが作動した場合。	
4	電源系統異常故障	① エレベーター制御盤の主電源が切れて、遠隔監視装置との通信が一定時間途絶えた場合。 ② 監視装置との通信が一定時間途絶えた場合。	
5	ドア開閉異常	① ドアが一定時間閉じない場合（半開き状態含む）。 ② ドア閉の繰り返しが同一階で一定回数以上発生した場合。 ③ ドア閉時間が一定時間より遅く、同一階で一定回数以上発生した場合。	

異常の兆候診断

別表5

No	項目	監視内容及び条件	備考
1	走行性能診断	①起動状態 ②加速状態 ③定常走行速度 ④速度の変動 ⑤減速状態	
2	利用状況診断	①行先ボタンや乗場ボタンの作動異常 ②走行中非常停止 ③マイコントラブル ④インターホン バッテリー電圧低下	
3	乗り心地診断	①荷重センサー異常 ②起動時の反転	
4	経年劣化診断	①コンタクタ作動異常 ②ドア開閉時間	
5	ブレーキ診断	①制動力診断 ②固渋状態診断	